

Technische vragen en antwoorden Commissie Waterketen op 26 augustus 2026

5a Film AWP 2.0.

Fractie CDA

Technische vragen RWZI Bath en verzilting

Vraag 1: Omkeerfunctie als zoetwaterbron

In het AWP filmpje wordt de mogelijkheid genoemd om de omkeerfunctie van de effluentafvoer van RWZI Bath verder te ontwikkelen. Kan het Dagelijks Bestuur onderzoeken of deze functie, wanneer het effluent na aanvullende zuivering voldoende schoon en zoet is, op termijn kan worden ingezet om water terug te voeren naar het regionale watersysteem en zo de verzilting tegen te gaan?

Antwoord: Het fragment in het filmpje gaat over onderhoudswerkzaamheden. Tussen de drukput en rwzi Bath liggen 2 leidingen: één voor de aanvoer naar rwzi Bath van afvalwater en één voor de afvoer van gezuiverd effluent. In het verleden konden we deze leidingen nooit inspecteren of onderhouden, omdat we ze beiden nodig hadden. In project AWP 2.0 is de mogelijkheid gecreëerd om beide leidingen voor de aanvoer van afvalwater te gebruiken. Op deze wijze kan één leiding buiten gebruik worden gesteld voor inspectie en onderhoud. Het gezuiverde effluent wordt dan direct bij de rwzi Bath via een overstort geloosd op de naastgelegen watergang (de Kil). (NB deze overstort kan enkel voor beperkte tijd en beperkte capaciteit worden ingezet).

Technisch is het mogelijk om het effluent verder te zuiveren, er is wat dat betreft veel mogelijk. Dit vraagt de nodige investering en ruimte om deze installaties te realiseren.

Vraag 2: Technische haalbaarheid

Kan het Dagelijks Bestuur daarbij onderzoeken welke aanpassingen, capaciteit en kosten nodig zijn om de bestaande effluentvoorziening hiervoor geschikt te maken en waar het teruggevoerde water het meest effectief kan worden ingezet om de zoetwaterdruk en daarmee de bestrijding van zoute kwel te vergroten?

Antwoord: Dit is een bestuurlijke vraag.

Daarbij, om een dergelijk onderzoek te doen zal allereerst duidelijk moeten zijn aan welke kwaliteit het water moet voldoen alvorens het wordt ingezet. Deze

duidelijkheid is er niet en daarom is het ook niet mogelijk om hier nu antwoord op te geven.