

Technische vragen en antwoorden commissie waterketen op 30 september 2026

5.a. Strategisch ondernemingsplan SNB 2027-2047

Fractie Partij voor de Dieren

Vraag:

Op pagina 44 van het ondernemingsplan lezen we: "SNB onderzoekt de mogelijkheid om onafhankelijker te worden van het openbaar netwerk om de betrouwbaarheid van de eindverwerking te vergroten."

Een logisch onderzoek, lijkt ons, ook gezien de netcongestie. Wij zijn benieuwd: hoe pakt SNB dit onderzoek aan, en vooral, welke denkrichtingen worden hierin verkend? Is de verwachting én de bedoeling dat het onderzoek in 2029 oplossingen aanreikt die nog vóór 2047 worden geïmplementeerd?

Antwoord:

SNB wil met dit onderzoek inzicht krijgen in de mogelijkheden om de afhankelijkheid van het openbare elektriciteitsnet te verkleinen en daarmee de continuïteit en betrouwbaarheid van de slibeindverwerking verder te vergroten. Aanleiding hiervoor zijn onder meer de toenemende netcongestie, de toekomstige elektriciteitsvraag van SNB én de bredere opgave om de weerbaarheid van de bedrijfsvoering te vergroten. Het onderzoek sluit daarmee ook aan bij de verplichtingen en doelstellingen vanuit de Wet weerbaarheid kritieke entiteiten (Wwke).

In het onderzoek worden verschillende denkrichtingen verkend. Daarbij kan worden gedacht aan het beter benutten van de eigen energieproductie, energieopslag, aanpassing van de elektriciteitsinfrastructuur op het terrein, flexibiliteit in afname en productie en mogelijkheden voor (gedeeltelijke) autonome bedrijfsvoering zonder gebruik te maken van het elektriciteitsnet. Ook combinaties van deze oplossingen worden onderzocht.

De mijlpaal in 2029 moet vooral leiden tot een onderbouwde langetermijnstrategie en concrete keuzes voor kansrijke oplossingen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om vervolgens tot 2047 te wachten met implementatie. Oplossingen die technisch, financieel en organisatorisch haalbaar zijn, kunnen gefaseerd ruim vóór 2047 worden gerealiseerd. De periode tot 2047 geeft daarbij de langetermijnrichting aan; de daadwerkelijke investeringsmomenten worden mede bepaald door technische ontwikkelingen, netontwikkelingen en natuurlijke vervangingsmomenten binnen de installatie.